



“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 16.01.2015г. по 27.01.2015г., 8 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Роспотребнадзора в городе Березовском, городе Топки, Кемеровским и Топкинском районах  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки):

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Трещинская основная общеобразовательная школа» Якопий Ольга Ивановна 12.01.2015г. 09-35  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист – эксперт Штер Наталья Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Трещинская основная общеобразовательная школа» Якопий Ольга Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Проведена проверка предписания № 2079 от 16.12.2013г. со сроком исполнения мероприятий до 15.01.2015г. Мероприятия предписания № 2079 от 16.12.2013г. выполнены только по 14 пунктам, а именно:

2. Гардероб школы оборудован ячейками для обуви согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.5.
4. Отделка стен в кабинете технологии (окрашены водоэмульсионной краской) соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.28.
6. Представлен план поэтапной замены школьных столов и стульев для обучающихся I ступени образования школьными партами, оборудованными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 5.3.
8. Унитазы в санузлах для учащихся оборудованы сидениями согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.25.
9. На пищеблоке школы установлены 2 отдельные ванны для обработки сырого мяса, рыбы и птицы согласно требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в

- общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п. 8.7.
11. Обеспечена подводка горячей воды к раковине для мытья рук на пищеблоке школы согласно требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 3.3.
  12. Обеспечена установка смесителей на пищеблоке школы, конструкция которых не способствует повторному загрязнению рук согласно требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 3.1. и СП 2.3.6.1079-01 п. 3.3.
  13. В помещении для хранения верхней и спецодежды персонала, в помещении для холодильного оборудования обеспечена ровная и гладкая отделка стен согласно требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.1. и СП 2.3.6.1079-01 п. 5.6.
  16. Устранены признаки поражения грибом потолка в постирочной согласно требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13 п. 5.1.
  17. Выполнена отделка потолка постирочной влагостойкими материалами (моющей водоземлюльсионной краской) согласно требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13 п. 5.4.
  19. В туалетной дошкольной группы унитазы оборудованы детскими сидениями согласно требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13 п. 6.19.
  20. В туалетной дошкольной группы установлен отдельный водопроводный кран для технических целей согласно требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13 п. 17.3.
  21. Оборудован гибкий шланг с душевой насадкой на ванне для полоскания столовой посуды пищеблока дошкольной группы согласно требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13 п. 13.6.
  22. В кладовой для хранения продуктов установлен прибор для измерения температуры и влажности воздуха согласно требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13 п. 14.4.

Пункт № 7 (обеспечить оборудование кабины личной гигиены для девочек согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.25.) носит рекомендательный характер.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

✓ Мероприятия предписания № 2079 от 16.12.2013г. не выполнены по 5 пунктам:

1. Обеспечить наличие твердого покрытия дорожки ведущей к площадке для мусоросборника согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 3.8.
3. Обеспечить во всех кабинетах школы остекление окон из цельного стеклопакета согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 6.10.
10. Обеспечить на пищеблоке школы наличие механической вытяжной вентиляции согласно требованиям СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» п. 4.4.
14. Обеспечить на территории групповой площадки дошкольной группы теневой навес согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях» п. 1.6. и СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях» п. 3.9.


15. Обеспечить в раздевальной дошкольной группы условия для просушивания верхней одежды и обуви согласно требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13 п. 4.13. , п. 6.2.

Пункт № 5 выполнен частично: умывальная раковина установлена только в кабинете рисования согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 8.1. , в кабинетах начальных классов, лабораториях физики и химии раковины отсутствуют.

нарушений не выявлено -


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист – эксперт

Штер Наталья Алексеевна




С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Трещинская основная общеобразовательная школа» Якопий Ольга Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“27 ” января 20 15 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)